

仕様書

1 購入品名

熱水洗濯機（処理量27kg）

電気ヒーター式乾燥機（処理量30kg）

2 仕様

【共通】

- ・ 病院に十分な納入実績を有する事。
- ・ メンテナンス性確保の為、洗濯機、乾燥機は同一メーカーとする事。
- ・ 処理量はIEC（国際電気標準会議）の規格に基づく事。
（OEM品、輸入品は製造メーカーの処理量で提出する事。販売店、輸入店独自の処理量は認めない。）
- ・ 1年間の製造メーカー保証期間を有する事。（代理店保証は認めない）

【熱水洗濯機（処理量27kg）】

- ・ 寸法（mm）： W1020／D990／H1462（搬入経路、設置場所等寸法に留意する事）
- ・ 重量：425kg（床面等重量に留意する事）
- ・ 消費電力16.7kw、推奨ブレーカー容量50A（3相200V）
- ・ 処理量27kg以上である事。
- ・ 以下ランニングコスト低減の為、機能、性能を有する事。
 - ・ 高速脱水（Gファクター450G以上）（乾燥時間短縮の為）
 - ・ オートオイル等の消耗品は使用しない事。
 - ・ 消費水量は少ない事。（例：カタログ記載209L）
 - ・ 重量計測機能がついており、洗濯重量にあわせて水、洗剤（洗剤投入機オプション）の投入量を変化させる事。（例：カタログ記載 半量 103L）

【回転式乾燥機（処理量30kg）】

- ・ 寸法（mm）： W961／D1365／H1869（搬入経路、設置場所等寸法に留意する事）
- ・ 重量：280kg（床面等重量に留意する事）
- ・ 消費電力34.2kw、推奨ブレーカー容量100A（3相200V）
- ・ 処理量30kg以上である事。
- ・ 蒸発量543g／min以上である事。（乾燥効率）
- ・ 以下の安全装置を有する事。
 - ・ ドアスイッチ： ドアを閉めている時のみ稼働させる装置。
 - ・ 加熱防止：温度センサー故障時に一定以上の加熱で乾燥を止める装置。
 - ・ 自然発火防止装置：乾燥終了後、数分間隔でドラム、ファンを回し自然発火を防止する。

3 参考製品

熱水洗濯機（処理量27kg）

WH6-27ECV エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社

電気ヒーター式乾燥機（処理量30kg）

TD6-30E エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社

4 数量

【熱水洗濯機（処理量27kg）】 1台

【電気ヒーター式乾燥機（処理量30kg）】 1台

5 納期

令和6年3月29日

6 場所

岩手県立遠野病院（岩手県遠野市松崎町白岩14地割74番地）

7 納品、入札に関する留意事項

- ・指定した場所における商品搬入（給排水ダクト配管接続、調整及び取扱説明含む）等に要する一切の費用を含むものとする。
- ・電気工事、ダクト用壁面貫通工事は費用に含まれないものとする。
- ・納入及び取扱説明日時については、下記担当者と協議の上その指示による事。

担当者：事務局総務課 伊藤